



職業卓話

消防設備の 維持管理について

会 員 大石 昭裕君

消防用設備の設置維持については、消防法を筆頭に消防法施行令、消防法施行規則等の消防関係法令によって定められています。消防用設備は大きく「消火設備」、「警報設備」、「避難設備」等に大別でき、それぞれ様々な設備がありますが、設置の有無、どの消防用設備を必要とするかは、対象となる防火対象物の「用途」が重要となります。「消防法施行令別表第1」では、防火対象物を「用途」別に様々分類しています。また、防火対象物の構造・延べ面積・規模・収容人数や無窓階の有無等により、設置すべき消防用設備の種類が決定します。

また、設置された消防用設備は、やはり消防法の定めにより、定期点検が義務付けられています。防火対象物の用途により1年に1回もしくは3年に1回、消防長もしくは消防署長に点検結果報告書を提出しなければなりません。点検によって不備があれば整備し機器の性能を維持することも義務付けられています。

沖縄の首里城が残念ながら火災により焼失しましたが、消防設備設置の有無、点検実施の有無、設備が正常に作動したのか、不備がなかったかが問題となっています。火災の大小にかかわらず、常に問題になるのは出火原因と維持管理がどうであったかです。

消防用設備は設置者にとっては何ら生産性を有する設備ではありません。むしろ定期点検の実施や、経年劣化等による機器の不良整備・取替によって支出を余儀なくされるものです。それゆえに疎かにされ、放置されたりもしますが、火災はいつどこで、どんな原因で起こるかはわかりません。「生命、身体及び財産を火災から保護するとともに…社会公共の福祉の増進に資すること」との消防法の目的を念頭に、法令遵守、法令に沿った消防用設備の設置・点検・維持を防火対象物の関係者に勧め、協力することが、この業界に身を置く者としての職業奉仕と思いたい。

幹事報告

1. 例会変更のお知らせ
富士山吉原…12/19(木)は夜間例会
2. 11/16(土) 静岡第2グループ第3回会長幹事会
⇒東会長・渡邊幹事 2名出席予定
3. 11/17(日) インターアクト指導者講習会
⇒上田青少年委員長 出席予定
4. 1/19(日) 静岡第2グループIMのご案内と出欠
のお伺い 10/25ポストイン済

スマイル・ボックス

今田君…結婚記念のお祝いありがとうございます。
野口君…本日打合せのため早退させていただきます。
大石君…今日は、皆さんの貴重な時間をいただき話をさせていただきます。忍耐を！
積君…家内の誕生祝いありがとうございます。私にとって一番大切な日です。

四つのテスト

- THE FOUR WAY TEST -

言行はこれに照らしてから

Of the things we think, say or do

I 真実か どうか

Is it the TRUTH ?

II みんなに公平か

Is it FAIR to all concerned ?

III 好意と友情を深めるか

Will it build GOODWILL and
BETTER FRIENDSHIP ?

IV みんなのためになるか どうか

Will it be BENEFICIAL to all
concerned ?

2019年4月度

出席一覧表

出席委員会

氏 名	出席回数 当C 他C	氏 名	出席回数 当C 他C	氏 名	出席回数 当C 他C	氏 名	出席回数 当C 他C	氏 名	出席回数 当C 他C	氏 名	出席回数 当C 他C	出席計算に用いた 会員延数 184 名 例会出席% 83.15 地区報告% 91.3 ※出席回数・当C欄の 枠入数字はホームクラ ブ 100%を示す。
東 道	4 3	高 地	2 0	大 石	4 2	杉 山	3 1	渡邊(秀)	3 0			
前 田	4 2	楠 木	1 0	大 熊	3 2	勝 呂	4 0	渡邊(洋)	4 1			
原 田	3 1	峯 村	4 1	奥 村	4 0	寺 田	4 1	渡辺(芳)	3 1			
服 部	3 1	峯 尾	3 0	大 村	4 2	辻	4 0	山 口	4 3			
細 澤	4 3	三 好	3 1	太 田	4 2	塚 本	3 1	山 本	4 2			
石 川	3 1	望 月	2 0	大 友	4 1	恒 吉	0 0	吉 野	3 3			
石 渡	4 1	森 藤	2 0	向 坂	4 0	上 田	4 1					
實 石	4 1	村 上	2 0	清	2 1	渡邊(好)	4 2					
木 村	3 1	野 際	4 1	積	4 3	渡邊(雅)	4 1					
小 林	4 0	野 口	3 3	白 壁	4 0	渡邊(真)	3 1					

●は出席免除者

ロータリーの標語

超私の奉仕 Service Above Self